



PLANTA DE CONJUNTO GENERAL

- 1., 2. - UBICACION DEL PARARRAYOS SCHIRTEC S-A (Rp=80 MTS)
INTENSIDAD: PDC NIVEL I (PROTECCION REFORZADA), SEGUN NORMA FRANCESA NF C 17-102
3. - UBICACION DEL PARARRAYOS SCHIRTEC S-AS (Rp=50 MTS)
INTENSIDAD: PDC NIVEL I (PROTECCION REFORZADA), SEGUN NORMA FRANCESA NF C 17-102

 <p>PARARRAYOS, SUPRESORES Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.</p>		<p>TORRE WTC CIUDAD DE MEXICO MONTECITO # 38, PISO 18, OFICINA 9, COL. NAPOLES, MEXICO, D.F. C.P. 03810 Tel. 90008987 www.pararrayosupresores.com.mx</p>	
<p>PLANO: SISTEMA DE PARARRAYOS IONIZANTE SCHIRTEC</p>		<p>PLANO No.</p>	
<p>ESCALA: 1:2000</p>	<p>ARCHIVO: CLIENTE/PARARRAYOS</p>	<p>DIB. E.F.</p>	<p>SC-191</p>
<p>ACOTACIONES: MTS</p>	<p>DISCO:</p>	<p>REV. C.S.</p>	
		<p>FECHA: 26/08/2014</p>	